

EDITAL



Controlo da Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano

Demonstração de Conformidade / Divulgação dos Dados de Qualidade da Água  
( D.L. 306/2007 de 27/8 Art. 17º)

Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída no Concelho de Sines está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na actual legislação

Período: 01-04-2010 - 30-06-2010 (Sistema do Bº Novo da Provença)

Tipo de Controlo	Parâmetro	Nº de Análises Previstas	VP	Unidades	Nr. Analises Efectuadas	Valor Min	Valor Max	Nr. Violações	% Cumpr.
CMSines - R1	Bactérias coliformes	2	0,0000	UFC/100 mL	2	0	0	0	100
CMSines - R1	Cloro residual livre "in situ"	2	---	mg/L Cl2	2	< 0,09 (LQ)	0,28	0	100
CMSines - R1	Escherichia coli	2	0,0000	UFC/100 mL	2	0	0	0	100
CMSines - R2	Azoto amoniacal	1	0,5000	mg/L NH4	1	< 0,05 (LQ)	< 0,05 (LQ)	0	100
CMSines - R2	Cheiro	1	3,0000	Factor de diluição	1	Não detectável	Não detectável	0	100
CMSines - R2	Condutividade	1	2500,0000	µS/cm 20°C	1	384	384	0	100
CMSines - R2	Cor	1	20,0000	mg/L Pt/Co	1	8,0	8,0	0	100
CMSines - R2	Manganês	1	50,0000	µg/L Mn	1	29	29	0	100
CMSines - R2	Nitratos	1	50,0000	mg/L NO3	1	17	17	0	100
CMSines - R2	Número de colónias a 22 °C	1	---	Número/mL	1	0	0	0	100
CMSines - R2	Número de colónias a 36 °C	1	---	Número/mL	1	0	0	0	100
CMSines - R2	Oxidabilidade	1	5,0000	mg/L O2	1	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	0	100
CMSines - R2	pH	1	>= 6,5 e <= 9	Escala Sorensen	3	6,1	6,3	3	50
CMSines - R2	Sabor	1	3,0000	Factor de diluição	1	Não detectável	Não detectável	0	100
CMSines - R2	Turvação	1	4,0000	U.N.T.	1	< 0,26 (LQ)	< 0,26 (LQ)	0	100

**Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:**  
Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.