CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO CONCELHO DE SINES[1]

EDITAL

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2012
01 Janeiro
31 Março

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
		Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes - UFC/100 mL	0,0000	0	0	0	100	1	**1**	100
Cloro residual livre "in situ" - mg/L Cl2	---	0,49	0,49	0	100	1	**1**	100
Escherichia coli - UFC/100 mL	0,0000	0	0	0	100	1	**1**	100
-								
-								
-							